

正 誤 表

書 名：ビル管理士試験模範解答集（平成 29 年版）

コ ー ド：978-4-86418-069-6

発行日・版刷：2017 年 1 月 15 日 第 1 版第 1 刷

正誤表作成日：2017 年 6 月 27 日

ページ	訂正箇所	誤	正
18	第 3 条の 2 表中	五 相対湿	五 相対湿度
51	SI 接頭語の表中	デシ d 10	デシ d 10 ⁻¹
28-38	問題 148 選択肢(4)	…， 制 くを噴射して…	…， 温 水を噴射して…
	同 選択肢(5)	…噴射して洗 海 し， …	…噴射して洗 浄 し， …
	問題 150 選択肢(4)	…影響を及 ぼ す。	…影響を及 ぼ す。
28-48	4-1 表	「事務所」の下の罫線	不要（銀行は…，も事務所の説明です）
28-76	熱水分比の単位	空白	kJ/kg
28-64	左段 2 行目	…基準値は 0.03 mg/L…	…基準値は 0.003 mg/L…
	41-1 表 細菌の例	ペスト結核	ペスト，結核
	41-1 表 真菌の例	白症	白癬症
28-89	83-2 表	「アスベスト」の下の罫線	不要（質量法…，もアスベストの説明です）
28-101	104-1 表 一種低層住居専用地域の容積率	右のように訂正	50%，60%，80%，100%，150%，200%
	104-1 表 商業地域の容積率	200～1,200%（100%刻み）	200～1,300%（100%刻み）
28-129	問題 133 解説 2 行目	くて， 50 ～30…	くて， 5 ～30…
28-135	140-2 図(b)	圧縮空気により加圧（一次側）	圧縮空気により加圧（二次側）
	140-2 図(d)	一次 開放弁	一齊 開放弁
28-141	問題 152 解説 1 行目	(2)が正しい。	(3)が正しい。
27-50	29-1 表	17～	17～ 16
27-68	76-1 表	「面状吹出口」の下の罫線	不要（天井パネル型も面状吹出口の説明です）
27-88	問題 124 解説最下行	水利用量+雨水集水量	水利用量÷雨水集水量
26-14	問題 53 選択肢(5)	ク とエ	ウ とエ
26-30	問題 117 選択肢(2)	(2) 飲 料用…	(2) 飲 料用…
26-43	問題 177 選択肢(2)	…，防除対象 種 と…	…，防除対象 種 と…
26-50	問題 38 解説 8 行目	ザの 波長 は…	ザの 周波数 は…
	同 9 行目～10 行目	赤外線（ 300～3,000GHz ）	赤外線（ 3,000GHz～384THz ）
25-49	問題 52 解説 2 行目	距離の平方に…	距離の平方 根 に…
24-47	問題 37 の解答・解説が抜けていました。	問題 37 正解 (1) 頻出度 AAA 熱中症は赤外線（熱線）の作用が大きな原因の一つである。	